



UTE AQUIMISA – IPROMA

SERVICIO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO
EN MUNICIPIOS Y NUCLEOS DE POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA

C/ Hoces del Duratón, Parc. 71 Polígono El Montalvo II - 37008 SALAMANCA - Tlf: 923 19 33 43 , Fax: 923 19 16 93

REGISTRO

Ayuntamiento de Cabrerizos
000- REGISTRO GENERAL DE ENTRADAS
Número: 4330/2018
Fecha: 28/09/2018
CSV: 37193IDOC27F09C3E98C97D349B5



INFORME DE ENSAYO



Nº DE MUESTRA: 18_752834
Nº de Boletín: 00054444 // 027850 Recibida el: 20/09/2018
Inicio del Ensayo: 20/09/2018 Final de Ensayo: 25/09/2018

AYUNTAMIENTO DE CABRERIZOS

C/ Arroyo, 7
37193 CABRERIZOS
SALAMANCA

Solicitada por:

EXCMA.DIP. PROV.DE SALAMANCA SERVICIO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA MUESTRA (INFORME DE AGUA EN GRIFO DE CONSUMIDOR):

Artículo: Agua de consumo de grifo -

Cod. P.M:	67796	Bicida:(*)	Hipoclorito sódico (oxidante)
Punto T.M:(*)	ASEO MASCULINO AYTO CABRERIZOS	Tipo de análisis:(*)	41
Fecha T.M. :(*)	20/09/2018	Visibilidad PE	1
Hora T.M:(*)	12:33	Observaciones:(*)	Muestra sin tiosulfato y muestra con tiosulfat
Tomada por:(*)	César Abad		
Núcleo de población T.M:	Cabrerizos		

RESULTADOS ANALÍTICOS:

Ensayos	Resultado	Unidades	Método	Legislación	L.C.
PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS					
2 E. Coli	0	ufc/100 ml	PEM159	0	
PARAMETROS INDICADORES					
2 Coliformes totales	0	ufc/100 ml	PEM159	0	
2 Amonio	<0.05	mg/l	PEQ086	<=0.5	0.05
1 Cloro libre residual "in situ"	0.21	mg/l	In situ	<=1	
2 Color (Tras filtración a través de 0.45µm)	<5	mg Pt-Co/l	PEQ120	<=15	
2 Conductividad	370	µS/cm a 20°C	PEQ081	<=2500	1
1 Olor(*)	<3		PEQ133	<=3	
2 pH	7.4	Unidades de pH	PEQ010	6.5 - 9.5	4.0
1 Sabor(*)	<3		PEQ100	<=3	
2 Turbidez	0.66	UNF	PEQ082	<=5.0	0.2

* Informe Técnico:

(*) AGUA APTA PARA EL CONSUMO EN LOS PARÁMETROS ANALIZADOS. Los resultados obtenidos cumplen el R.D. 140/2003 en los parámetros analizados. No es necesario llevar a cabo ninguna acción correctora.

SALAMANCA, a 28 de Septiembre de 2018



Documento Firmado Electrónicamente por:
UTE AQUIMISA IPROMA C.i.f.: U37538584
Nombre: Jesús Mª García Sánchez N.i.f.: 07832211-K

* Legislación: R.D. 140/2003
L.C.: LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN

1)-(1) Determinación analizada en Aquimisa S.L., (2) Determinación analizada en IPROMA 2)-

Método: PEQ081:Conductimetría [A]-PEQ120:Espectrofotometría UV/Vis [A]- In situ:Espectrofotometría UV/Vis [A]- PEM159:Filtración [A]- PEQ100:Índice de dilución [A]- PEQ133:Índice de dilución [A]-
PEQ082:Nefelometría [A]- PEQ010:Potenciometría [A]- PEQ086:Destilación y colorimetría (A)